

Kritéria pro posouzení stupně opotřebení či poškození pronajímaných výrobků Pracovní a ochranné lešení ASG

Kritéria posuzování nájemního materiálu

Vydání: 05/2009

Nájemní kritéria

Pracovní a ochranné lešení ASG



Přehled

1. Poškození podlahy lávky.....	3
2. Zábradlí / zadní ochrana.....	4
3. Konzola.....	5

Poslední změny

Datum	Změna	Strana	Osoba

Kontakt



PERI spol. s.r.o.
Bednění Lešení Služby
Průmyslová 392
25242 Jesenice u Prahy
Telefon: +420 222 359 311
Fax: +420 222 359 315
Email: info@peri.cz
www.peri.cz

Nájemní kritéria Pracovní a ochranné lešení ASG



1. Poškození podlahy lávky

11.60

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p>11.60.1</p> <ul style="list-style-type: none"> Poškození rohů chybí > než 3 cm materiálu < než 3 cm 	<p>zajistěte výměnu podlahy</p> <p>narovnejte, nesmí docházet k zakopávání</p> <p>11.60.1 Poškození rohů > než 3 cm znamená vadný materiál, zajistěte výměnu podlahy</p>	<p>Doplnění ND - číslo výrobku</p> <p>Rovnění drobného materiálu</p>
<p>11.60.2</p> <ul style="list-style-type: none"> Zářezy v podlaze / odštípnutí chybí > než 3 cm materiálu < než 3 cm 	<p>zajistěte výměnu podlahy</p> <p>narovnejte, nesmí docházet k zakopávání</p> <p>11.60.2 Odštípnutá místa v podlaze</p>	<p>Doplnění ND - číslo výrobku</p> <p>Rovnění drobného materiálu</p>
<p>11.60.3</p> <ul style="list-style-type: none"> Vyvrtné díry < Ø 20 mm 	<p>povolen je 1 kus / m²</p>	
<p>11.60.4</p> <ul style="list-style-type: none"> Nabobtnání na okrajích o více než 10 % > 5 mm 	<p>podlahu vyměňte z důvodu opotřebení (nebezpečí zakopávání)</p>	<p>Nefakturuje se</p>
<p>11.60.5</p> <ul style="list-style-type: none"> Podlahy lávek jsou po stranách roztřepené o < 1 - 2 cm roztřepené > 2 cm 	<p>zbruste podlahu vyměňte</p>	<p>Nefakturuje se</p> <p>Doplnění ND</p>



Nájemní kritéria

Pracovní a ochranné lešení ASG



Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
11.60.6 <ul style="list-style-type: none"> Jsou-li podlahy lávek místy provlhlé nebo prohnulé 	podlahu vyměňte z důvodu opotřebení	Nefakturuje se
11.60.7 <ul style="list-style-type: none"> Podlahy lávek je nutno vyčistit tak, aby nečistoty / zbytky betonu nepředstavovaly nebezpečí zakopnutí 	podlahu vyčistěte	Čištění

2. Zábradlí / zadní ochrana

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
11.60.8 <ul style="list-style-type: none"> Vytržená mříž lávky 	vyměňte zadní ochranu 11.60.8 Vytržená mříž	Doplnění ND
11.60.9 <ul style="list-style-type: none"> Mřížka nastavovací mřížky je vytržená 	šrot 11.60.9 Vytržená mřížka / nastavovací mřížka	Odprodej materiálu z nájmu

Nájemní kritéria

Pracovní a ochranné lešení ASG



3. Konzola

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
11.60.10 ▪ Profily konzoly jsou „mírně“ ohnuté	narovnejte	Rovnění drobného materiálu
11.60.11 ▪ Profily konzoly jsou „značně“ ohnuté / zalomené	zajistěte výměnu konzoly	Doplnění ND